

Netzrelevante Daten gem. StromNZV

Jahreshöchstlast und Lastverlauf (§ 17 Abs. 2 Nr. 1 StromNZV)

Die Jahreshöchstlast und den Lastverlauf als viertelstündige Leistungsmessung.

	Jahreshöchstlast (kW)
Mittelspannung	6.731
Umspannung MS/NS	5.629
Niederspannung	5.697

Höchstentnahmelast und Bezug aus vorgelagerter Netzebene (§ 17 Abs. 2 Nr. 5 StromNZV)

Die Höchstentnahmelast und der Bezug aus der vorgelagerten Netzebene.

	Höchstentnahmelast (kW)	Bezug vorgl. Netzebene (kWh)
Mittelspannung	5.548	27.719.471
Umspannung MS/NS	5.577	26.850.253
Niederspannung	5.586	25.826.891

Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene und im zeitlichen Verlauf (§ 17 Abs. 2 Nr. 6 StromNZV)

	kWh
Mittelspannung	34.156.048
Umspannung MS/NS	27.137.380
Niederspannung	29.088.255