

## Netzrelevante Daten

### Jahreshöchstlast\*

#### (§ 23c Abs. 3 Nr. 1 EnWG)

Die Jahreshöchstlast und den Lastverlauf als viertelstündige Leistungsmessung.

	Jahreshöchstlast (kW)
Mittelspannung	6.504
Umspannung MS/NS	5.193
Niederspannung	5.207

### Höchstentnahmelast\*

#### (§ 23c Abs. 3 Nr. 5 EnWG)

Die Höchstentnahmelast und der Bezug aus der vorgelagerten Netzebene.

	Höchstentnahmelast (kW)	Bezug vorgl. Netzebene (kWh)
Mittelspannung	6.599	29.647.400
Umspannung MS/NS	5.286	23.062.300
Niederspannung	5.191	22.564.808

### Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene und im zeitlichen Verlauf\*

#### (§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG)

	kWh
Mittelspannung	357.732
Umspannung MS/NS	0
Niederspannung	4.188.876

\*die jeweiligen Darstellungen der zeitlichen Verläufe - in Form von 1/4-stündlichen Lastgängen - sind in der ebenfalls zum Download bereitstehenden Excel-Datei zu finden. Zusätzlich sind dort die Lastgänge nach § 23c Abs. 3 Nr. 3 und Nr. 4, sowie nach § 12 StromNEV Abs. 3 Satz 3 zu finden.